



Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	50102286 001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	1203052278	Seite 1 von 2 Page 1 of 2	
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	368761	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	29.09.2017		
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd. 144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand				
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Air Conditioner (Split-type)				
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	Indoor unit: See page 2				
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	LVD certificate				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	IEC 60335-2-40:2013/AMD1:2016 in conjunction with IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 EN 60335-2-40:2003 (incl. Corr.:2006) + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 (incl. Corr.:2013) EN 60335-1:2012 (incl. Corr.:2014) EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 EN 62233:2008 IEC 62233:2005				
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	See CB test report for details.	N/A			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	See CB test report for details				
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	See CB test report for details.				
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland Thailand Ltd.				
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland Thailand Ltd.				
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass				
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:			
					
2018.05.07 Montree Kumkratug / Project Engineer		2018.05.07 Pasiwat Phonsawang / Reviewer			
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other. Details see next page.					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
<p>* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested</p> <p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</p> <p><i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>					
v04					

Sonstiges/ Other Aspects:

- This report is based on CB report no: 50058633 002.

- Trade Mark.:
TOSHIBA

- Identification / Type No.:

Indoor unit:

1)RAV-SM564 series, RAV-SP404 series, RAV-SP454 series, RAV-SP564 series, RAV-SM804 series, RAV-SP804 series, RAV-SM1104 series, RAV-SM1404 series, RAV-SM1604 series, RAV-SM1603 series, RAV-SM406 series, RAV-SM456 series, RAV-SM566 series, RAV-SM806 series, RAV-SM1106 series, RAV-SM1406 series, RAV-SM1606 series, RAV-SM567 series, RAV-SM568 series, RAV-SM807 series, RAV-SM808 series, RAV-SM1107 series, RAV-SM1108 series, RAV-SM1407 series, RAV-SM1408 series, RAV-SM1607 series, RAV-SM1608 series

2)RAV-RM561 series, RAV-RM801 series, RAV-RM1101 series, RAV-RM1401 series, RAV-RM1601 series

Rating:

AC 220-240V, 50Hz, AC220V, 60Hz

IPX4 (outdoor unit); Class I; 1)Refrigerant: R410A; 2)Refrigerant: R410A or R32